

КГУ « Общеобразовательная школа села Петровка по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»

При проверке выявлены нарушения по пожарной безопасности

1.Дежурный персонал обеспечить комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям. Ответ: Дежурный персонал обеспечен комплектом ключей от всех замков дверей здания

2.места размещения первичных средств по пожаротушения обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации (в библиотеке)

Ответ: В кабинете библиотеки установлен знак пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов стандартизации.

3.В мастерской установить систему автоматической пожарной сигнализации

Ответ: Пожарная сигнализация не установлена, имеются заявки поданная в отдел образования по установлению пожарной сигнализации

4.В спортзале объемные световые знаки пожарной безопасности « ВЫХОД», с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации привести в исправное состояние

Ответ: знак пожарной безопасности Выход подключен к автономному питанию и от электросети

5.В спортзале произвести работы по выносу спорт инвентаря с эвакуационного выхода.

Ответ: Инвентарь вынесен, эвакуационный выход освобожден.

6.В школе на путях эвакуации 1 этаж продемонстрировать горючие материалы, не соответствующих классу пожарной опасности (линолеум) или предоставления сертификата.

Ответ: Сертификат на линолеум имеется

7.В распределительной коробке спортзала, в кабинете русского языка соединения жил проводов произвести с помощью опрессовки ,сварки ,пайки или спецзажимов

Ответ: В распределительной коробке спортзала зажимы установлены. В кабинете русского языка провода заизолированы

8.В спортзале на соединительной электрической коробке установить защитную крышку

Ответ: Электрическая коробка заменена

9.Определить специальное место для складирования золы и шлака.

Ответ: место определено, шлак вывезен

10.Произвести в исправность ручной извещатель автоматической пожарной сигнализации

Ответ: Извещатель автоматической пожарной сигнализации отремонтирован

11.Предоставить проектную документацию на системы и установка пожарной автоматики ,а так же акт приемки в эксплуатации систем и установок пожарной автоматики

Ответ : Имеются заявки в отдел образования на проектную документацию на системы и установка пожарной автоматики ,а так же акт приемки в эксплуатации систем и установок пожарной автоматики


Директор школы **Бижанова С.К.**